

平成 30 年度 最終処分場維持管理記録

施設名: 佐井村不燃物埋立最終処分場

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

埋立物の種類(単位:t)	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
家庭系不燃物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業系不燃物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼却灰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不燃残渣、汚泥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他 覆土用(単位:m ³)	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00	-	-	-	-	-
合計	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【埋立地浸出水処理設備の点検の状況】(点検結果 ○:異常なし ×異常あり)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	17日	15日	12日	10日	22日	6日	11日	7日	12日	17日	14日	13日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保有水等調整池	点検日	17日	15日	12日	10日	22日	6日	11日	7日	12日	17日	14日	13日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	点検日	17日	15日	12日	10日	22日	6日	11日	7日	12日	17日	14日	13日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出液処理設備	点検日	17日	15日	12日	10日	22日	6日	11日	7日	12日	17日	14日	13日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
導水管等の防凍措置の状況	点検日	17日	15日	12日	10日	22日	6日	11日	7日	12日	17日	14日	13日
	結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 異常があった場合は措置を講じた年月日・措置の内容について記入すること。

10月18日 覆土購入(18m ³)	12月12日 薬品ポンプチャッキ弁取替
10月26日 原水槽配管補修	1月17日 汚泥貯槽、湧水槽水中ポンプ取替え
11月7日 ロータリーブローNo.1マグネット交換	1月17日 ブロワ、円板機器グリス補充
11月20日 湧水槽フロートレベル計取替	3月13日 水処理薬品及び補修用品一式購入
12月12日 ポリ塩化アルミニウム(PAC) 3缶購入	
12月12日 汚水調整槽水中ポンプ 2台取替	

【残余の埋立容量】

	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日	H23.9.22									H30.12.17			
測量結果 m ³	5,535									5,278.6			